LSEHL

Accréditation 1-1531,1-235 7 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr

Edité le : 01/06/2026

SYNDICAT VALLEES DU GY & SCARPE

34 RUE PRINCIPALE
62123 MONTENESCOURT

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE26-70804
Identification échantillon : **LSE2605-25331-1** **Analyse demandée par : ARS DT DU PAS DE CALAIS**
Nature: Eau de distribution
Point de Surveillance : R.M **Code PSV : 0000001843**
Localisation exacte : mairie évier sanitaire
Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui
Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet / Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non
Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Robinet simple / Conditions de prélèvement : PIssette en continu
Démontage de la partie terminale : Oui / Mode de désinfection du robinet : Alcool / Maintien du cône stérile : Oui
Dept et commune : **62 TINCQUES**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 50,3579078900 **Y :** 2,4931167900
UGE : 0125 - S.I VALLEES DU GY ET DE LA SCARPE
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite : AA **Type Analyse :** A **Motif du prélèvement :** CS
Nom de l'exploitant : S.I VALLEES DU GY ET DE LA SCARPE
34 RUE PRINCIPALE
62123 MONTENESCOURT
Nom de l'installation : TINCQUES **Type** : UDI **Code** : 000838
Prélèvement : Prélevé le 28/05/2026 à 09h39 Réception au laboratoire le 28/05/2026
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / TJONCKE Kevin
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 28/05/2026

.../...

Edité le : 01/06/2026
Identification échantillon : LSE2605-25331-1
Destinataire : SYNDICAT VALLEES DU GY & SCARPE

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Mesures sur le terrain									
Aspect de l'eau	0	-	Analyse qualitative						
Couleur de l'eau	0	-	Analyse qualitative						
Température de l'eau	14.5	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0			25	#
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	700	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	25			200 1100	#
pH sur le terrain	7.2	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1			6.5 9	#
Chlore libre sur le terrain	0.15	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	0.20	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C réalisé à Dechy	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Microorganismes aérobies à 22°C réalisé à Dechy	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Bactéries coliformes réalisé à Dechy	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - septembre 2000				0	#
Escherichia coli réalisé à Dechy	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - septembre 2000			0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux) réalisé à Dechy	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2			0		#
Caractéristiques organoleptiques									
Odeur	Chlore	-	Méthode qualitative						
Saveur	Chlore	-	Méthode qualitative						
Couleur vraie (eau filtrée)	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5			15	#
Turbidité	0.12	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10			2	#
Analyses physicochimiques									
Analyses physicochimiques de base									
TA (Titre alcalimétrique)	0.00	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1					#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	26.55	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1	0.50				#
TH (Titre Hydrotimétrique)	34.92	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06				#
Carbone organique total (COT)	0.33	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2			2	#
Cations									
Ammonium	< 0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01			0.10	#
Anions									
Chlorures	32.80	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50			250	#
Sulfates	23.90	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50			250	#
Nitrites	< 0.01	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01		0.5		#
Nitrates	53.00	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.5		50		#
Somme NO3/50 + NO2/3	1.06	mg/l	Calcul				1		
Carbonates	0	mg/l CO3--	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1	0				#
Bicarbonates	324.0	mg/l HCO3-	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1	6.1				#

.../...

Edité le : 01/06/2026
Identification échantillon : LSE2605-25331-1
Destinataire : SYNDICAT VALLEES DU GY & SCARPE

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques
N.M. = Non Mesuré

59A26 ANALYSE (A) EAU EN DISTRIBUTION (ARS HDF-2025)

Références de qualité selon la réglementation en vigueur.

Limites de qualité selon la réglementation en vigueur.
Paramètres suivants en alerte :
- Somme NO3/50 + NO2/3
- Nitrates

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Marion MAJCHRZAK
Technicienne de Laboratoire

